

Wichtigste Parameter Trinkwasser

2023

Trinkwasseruntersuchung durch **AGES**, Österr. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, 1220 Wien

	pH Wert	Gesamthärte (°dH)	Carbonathärte (°dH)	Nitrat mg/l	Chlorid mg/l	Sulfat mg/l	Magnesium mg/l	Calcium mg/l	Probenahme Datum
zulässige Höchstkonzentration	6,5-9,5			50,0	200,0	750,0			
Pumpwerk 1 (Magersdorf)	7,5	24,0	19,0	31,0	22,0	46,0	43,9	98,9	14.06.23
Pumpwerk 2 (Museum)	7,3	28,0	21,2	37,0	36,0	63,0	51,7	114,2	14.06.23
Pumpwerk 3 (Mariathal)	7,8	25,2	17,7	34,0	40,0	57,0	52,9	92,4	14.06.23
Pumpwerk 4a (Steinfeld 1)	7,3	37,5	24,2	7,7	95,0	180,0	69,0	153,4	14.06.23
Pumpwerk 4b (Steinfeld 2)	7,3	27,1	21,7	3,0	29,0	83,0	47,0	115,7	14.06.23
Pumpwerk 5 (Gaisberg 1)	7,6	21,5	19,7	13,0	9,8	25,0	39,0	88,8	14.06.23
Pumpwerk 6a (Gaisberg 2a)	7,6	23,5	19,5	27,0	15,0	40,0	46,6	91,0	14.06.23
Pumpwerk 6b (Gaisberg 2b)	7,7	22,7	20,4	14,0	8,7	30,0	44,1	89,0	14.06.23
EVN - Wasser (Durchschnittswerte)	8,0	12,1	10,1	6,5	25,0	28,0	15,8	60,3	15.03.23

Das Wasser der EVN wird in den Orten Enzersdorf, Kleinkadolz, Altenmarkt, Weyerburg, Eggendorf und Kleinstetteldorf verteilt.

In Hollabrunn und den übrigen Katastralgemeinden gelangt das Wasser der Pumpwerke 1,2,3,4a+b, 5, und 6a+b in das Wasserversorgungsnetz und kann in den angeführten Qualitäten oder einer beliebigen Mischung entsprechen.

Die Fördermengen teilen sich wie folgt auf:

Pumpwerk 1	25%
Pumpwerk 2	24%
Pumpwerk 3	4%
Pumpwerk 4	35%
Pumpwerk 5	4%
Pumpwerk 6a	4%
Pumpwerk 6b	4%